

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан  
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Учалинский межрайонный отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
 г.Учалы, ул. Горнозаводская, 1 тел. (34791) 6-09-03, тел. доверия 8(347) 233-99-99

**Предписание № 119/1/1**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 с. Миндяк МР Учалинский район Республики Башкортостан.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Учалинского и Абзелиловского районов по пожарному надзору № 119 от «05» октября 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «06» ноября 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором Учалинского и Абзелиловского районов по пожарному надзору капитаном внутренней службы Чекушкиным Сергеем Викторовичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Зданий и помещений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №6 с. Миндяк МР Учалинский район Республики Башкортостан, расположенных по адресу: Республика Башкортостан, Учалинский район, село Миндяк, улица Почтовая, 14.

(пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с Директором Ильгамовой Г.Р.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В здании школы часть пожарных извещателей и табло «Выход» находится в не рабочем состоянии	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки (п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о	01.08.2021	

	требованиях пожарной безопасности»)		
--	-------------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки

Государственный инспектор Учалинского и Абзелиловского районов по пожарному надзору капитан внутренней службы  
Чекушкин Сергей Викторович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«06» ноября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор МБОУ СОШ №6 с. Миндяк МР  
 Учалинский район  
 Республики Башкортостан  
 Ильгамова Г.Р.

(должность, фамилия, инициалы)

«06» ноября 2020г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 8(347)233-99-99